

Driftsjournal for forsamlingslokaler

Navn på forsamlingslokale:

Adresse på forsamlingslokale:

Kontrol før enhver benyttelse af forsamlingslokalet:

- Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde
- Flugtveje kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj
- Flugtvejsdøre samt flugtvejsbelysningsarmaturer og/eller skilte ved disse er synlige
- Branddøres og andre selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsduelig
- Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted
- Alle lamper, der hører til flugtvejs- og panikbelysningen, er i orden
- Brandslukningsmateriel er kontrolleret og funktionsdygtigt
- Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet
- Brand- og evakueringsinstruks
 - o Personalet har inden for det sidste år modtaget instruktion om brand- og evakueringsinstruksen
 - o Der er ikke udarbejdet brand- og evakueringsinstruks
- Inventar
 - o Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte flugtvejs- og pladsfordelingsplan
 - o Lokalet anvendes uden inventaropstilling

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på ansvarlig leder

Underskrift af ansvarlig leder:

