

7. Terminskema for kontrol og eftersynsterminer

DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn														
Installation	Termin for kontrol											Ref.	Kontrol eller bemærkning	
	Dagligt	Ugentligt	Månedligt	Hver 3. måned	Halvårligt	Årligt	Hvert 2. år	Hvert 3. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år	Hvert 10. år			
Systemintegrationstest														Systemintegrationstest af akkrediteret virksomhed.
Logbøger														Gennemgang af logbøger for opfølgning på udeståender.
El-sikkerhedstest														Fornyelse af El-sikkerhedsattest
Tidligere attest fra redningsberedskabet.														Fornyelse af attest udstedt af autoriseret elinstallatørvirksomhed.
ABA-anlæg Automatisk brandalarmsanlæg														Eftersyn af ABA-central
														Funktionsafprøvning. evt integreret varslingsanlæg eller ABDL-anlæg.
														Serviceeftersyn. Systemintegrationstest.
														Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
AVS-anlæg Sprinkleranlæg														Funktionsafprøvning af pumper og kontrol af sprinklercentral.
														Funktionsafprøvning af acceleratore. og opfølgning på dokumentation.
														Serviceeftersyn foretaget installationsfirma.
														Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
														Inspektion af tryktanke
														Inspektion af reservoir
Varslingsanlæg														Funktionskontrol
														Serviceeftersyn foretages af autoriseret elinstallatørvirksomhed
														Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed
ABDL-anlæg														Funktionsafprøvning
														Serviceeftersyn

DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn

Installation	Termin for kontrol											Ref.	Kontrol eller bemærkning	
	Dagligt	Ugentligt	Månedligt	Hver 3. måned	Halvårligt	Årligt	Hvert 2. år	Hvert 3. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år	Hvert 10. år			
Slangevinder														Eftersyn
														Serviceeftersyn
														Trykprøvning, udføres af en aut. VVS-installatør
Automatisk Brandventilation														Eftersyn af kontrolpanel for anlæg med selvstændig detektering
														Serviceeftersyn foretages af installationsfirma.
														Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
Flugt- og panikbelysning														Funktionseftersyn.
														Test af back-up strømforsyning.
														Serviceeftersyn foretages af autoriseret elinstallatørvirksomhed.
														Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
Røgdulftning RU														Funktionsafprøvning.
Håndildslukkere														Tilsyn og kontrol
														Tilsyn og kontrol
														Trykprøvning
Passiv brandsikring														Gennemgang af aktuelle forhold.
Særlige driftsmæssige krav.														Gennemgang af aktuelle dokumenter

Driftsansvarlig, evt. ejer

Driftsansvarlig

Autoriseret elinstallatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma

Akkrediteret virksomhed