



Udarbejdet af
Midtjysk Brand & Redning

VEJLEDNING - NEDGRAVEDE AFFALDSBEHOLDERE

Vejledning til nedgravede affaldsbeholdere til dagrenovation og genbrug

Midtjysk Brand & Redning



1. udgave

Beskrivelse:

Nedgravede affaldsløsninger kan erstatte den traditionelle løsning med affaldsbeholdere på hjul. Løsningen henvender sig typisk til større boligselskaber eller ejerforeninger.

Nedgravede affaldsbeholdere er defineret ved, at beholderen er gravet ned under terrænniveau, mens et mindre indkast er synligt over jorden. Opsamlingskammeret er således underjordisk, hvorved der optages en minimal kvadratmeterplads til affaldsløsningen. Der skelnes mellem halvt og fuldt nedgravede beholdere, alt afhængig af, hvor stor en del af kapaciteten der er synlig over jorden.

En halvt nedgravet affaldsbeholder er defineret ved, at knap halvdelen af beholderen er synlig over jordens overflade - alt afhængig af beholderens størrelse, mens resten af beholderen er gravet ned under jorden.

En helt nedgravet affaldsbeholder er defineret ved, at hele beholderen er gravet ned under terrænniveau, mens kun et mindre indkast er synligt over terræn.



Billede 1: En helt nedgravet affaldsbeholder.



Billede 2: En delvis eller halvt nedgravet affaldsbeholder.

Krav til placeringen:

Helt nedgravede beholdere kan etableres indtil mindst 1 meter fra kanten af huset til stålkanen af beholderen (indkasthovedet), dog mindst 2,5 meter fra døre og vinduesåbninger til stålkanen af beholderen.

Halvt nedgravede beholdere (Molokker) kan etableres indtil 5 meter fra bygninger og oplag.

Der er ikke fastsat afstandskrav til parkeringspladser, men alene til bygninger. Er der tale om en parkeringsplads i et overdækket areal eller carport er der derfor krav. Såfremt det blot er en opstribning på asfalt, hvor biler holder, er der ingen krav.

Desuden skal det sikres, at der ikke er udlagt brand- og redningsarealer i nærheden af de nedgravede affaldsløsninger.